



Samsvarserklæring / Declaration of performance (DOP)

Dop Nr. FT E120/EW30-1

1. Unik identifikasjonskode for produkttype <i>Unique identification code of the product type</i>	1. Branngardin Flammatex E120C1/EW30C1 Firecurtain Flammatex E120C1/EW30C1
2. Type eller serienummer for identifikasjon <i>Type or serial number for identification</i>	2. Produkt merket med produksjonsnummer Product label with ID number
3. Tiltenkt bruk for byggevaren <i>Intended use of the construction product</i>	3. Brann og røyksikring <i>Fire and smoke safety</i>
4. Navn og adresse på produsent <i>Name and address of manufacturer</i>	4. BVS Fireprotection Kft Kotyhazi ut 1 HU-3104 Salgotarjan
5. Navn og adresse på representant <i>Name and address of representative</i>	5. BVS Brannvernssystemer AS Nedre Banegate 19 NO-4014 Stavanger www.bvs1.no
6. System for verifikasjon av konsistent ytelse for byggevaren, som fastsatt i CPR, tillegg V <i>System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in annex V</i>	6. System 1 + system 3

7. Ved ytelseserklæring for en byggevare som dekkes av en harmonisert standard:

EN16034

Godkjent produktsertifiseringsorgan Fires 1396 utførte bestemmelse av produkttype etter typeprøving (inkludert prøvetaking), innledende inspeksjon av produksjonsanlegget og fabrikkens produksjonskontroll og fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av fabrikkens produksjonskontroll og utstedte sertifikatet for konsistent produktytelse.

EN 13241

Fires 1396, har som godkjent branntestorgan i system 3, utført tester og utgitt testrapporter.

In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN 16034

The notified product verification body Fires 1396 has performed in system 1 the determination of the product type on base of type test (including sampling), initial inspection of the manufacturing company and in-house production control plus continuous monitoring, appraisal and evaluation of the in-house production control and issued the certificate of constancy of product performance.

EN 13241

Fires 1396 as notified body has performed the test of system 3 and issued the test report.



8. Erklært ytelse / Declared performance

Grunnleggende egenskaper <i>Essential characteristics</i>	Ytelse <i>Performance</i>	Prøve standard <i>Test standard</i>	Harmonisert teknisk spesifisering <i>Harmonised technical specification</i>
Brannmotstand/ Fire resistance	E120, EW30	EN1634-1, EN 15269-11	EN 16034
Røyktetthet / Smoke tight	Sa	EN 1634-3	EN16034
Frigjøringssevne / Ability to release	Godkjent / Approved		EN 16034
Selvlukkende / Self-closing	C1	EN 12605	EN 16034
Frigjøringssevne holdbarhet Durability of ability to release	Opprettholdt / Release uphold		EN 16034
Selvlukkingens holdbarhet Performance of self-closing long-term durability test - Mot forringing / against deterioration - Mot aldring / - against aging	1 Oppnådd / achieved	EN 12605	EN 16034 EN 16034
Sikker åpning / Safe opening	Bestått / passed		EN 13241
Mekanisk motstand og stabilitet / Mechanical resistance and stability	Bestått / passed		EN 13241
Frigjørelse av farlige stoffer Release of dangerous substances	Opprettholdt / Release uphold		EN 13241
Driftkraft / operating forces	Bestått / passed		EN 13241
Maks størrelse / Maximum sizes	7900x6000 (WxH)	EN1634-1, EN 15269-11	EN 16034



9. Produktytelsen identifisert i punkt 1 og 2 samsvarer med erklært ytelse i punkt 8.

The performance of the product according to 1 and 2 corresponds to declared performance according to 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt med eneansvar for produsenten identifisert i punkt 4

The manufacturer according to 4 alone is responsible for the creation of this declaration of performance.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer by:

Frank Hinrichsen (head of BVS Group)

Stavanger den 01.11.2019

(Place and date)



BVS
Brannvernssystemer AS
NO 985 72 722 MVA

Frank Hinrichsen

(Signature)